



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Nr. 61646/03.04.2020

CĂTRE

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Răspuns solicitare clarificări

Referitor: Achiziția directă ce are ca obiect "Achiziția de materiale de tâmplărie PVC (uși și ferestre) cu geam termopan și montaj inclus necesare Primăriei municipiului Constanța"

Referitor la achiziția directă ce are ca obiect "Achiziția de materiale de tâmplărie PVC (uși și ferestre) cu geam termopan și montaj inclus necesare Primăriei municipiului Constanța", vă comunicăm solicitările de clarificări primite din partea operatorilor economici cât și răspunsul la aceasta.

Solicitare și răspuns :

1. Clasa și numărul de camere al profilului solicitat;
R: Clasa de calitate A, numărul de camere minim 5
2. Felul deschiderilor pe care le doriți la toate ferestrele solicitate (normală, oscilobatantă etc.) ;
R: Deschidere oscilobatantă
3. Dacă oferta trebuie să includă și demontajul tâmplăriei existente;
R: Da
4. În cazul în care se asigură montaj, dacă se solicită aducerea zonelor apropiate la starea inițială (refacerea glafurilor), cu reparații și zugrăveli perimetrare;
R: Nu
5. Alte date pe care le considerați necesare.
R: Nu este cazul
6. Tipul de tâmplărie pvc, adică numărul camerelor de izolare (pot fi de 3,4,5,6, camere)
R: Clasa de calitate A, numărul de camere minim 5
7. Tipul pachetului de sticlă, adică cu câte foi de sticlă (pot fi cu două sau trei)
R: Cu două foi de sticlă

8. Adîncimea profilului;
R: Clasa A minim 3 mm
9. Grosimea pachetului de sticlă;
R: 4 mm cu 4 mm cu baghetă cu 16 mm
10. Coeficientul de transfer termic;
R: transfer termic cu valori minime de 1,00W/mpK
11. Specificații pentru feronerie;
R: Geamuri deschidere oscilobatantă

Director Executiv,
Mihaela NIȚĂ



Sef serviciu,
Andreea DRAGAN



Consilier achiziții publice,
Oziem OMER

