



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA TEHNIC ADMINISTRATIV
SERVICIUL ADMINISTRATIV TEHNICO ECONOMIC
NR. 86365/03.06.2020

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZITIYA SERVICIULUI DE SERVICE PENTRU APARATELE DE AER CONDITIIONAT

1. OBIECTUL ACHIZITIIEI

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziția serviciului de service pentru aparatele de aer condiționat aparținând Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV 50532000 - 3

2. BENEFICIARUL ACHIZITIIEI

Municipiul Constanta
Adresa: B-DUL. TOMIS nr. 51

3. DURATA SERVICIULUI

Serviciul se va realiza pe o perioada de un an de la semnarea contractului de ambele parti.

4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: prețul cel mai scăzut

5. PREZENTAREA SERVICIULUI CARE FACE OBIECTUL ACHIZITIIEI

5.1. Service pentru operațiuni curente.

Se va asigura service-ul pentru un număr de **80 buc aparate de aer condiționat** .
Aparatele de aer condiționat au capacitatea de răcire/încălzire cuprinsă între 9000 – 24000 BTU/h, 1 sistem de climatizare tip canalizabil format din 5 aparate și 1 sistem de climatizare tip canalizabil format din 11 unități interioare cu chillere.
Service-ul se va efectua trimestrial, pe bază de comandă fermă și va consta în următoarele operațiuni:

5.1.1 PENTRU APARATE DE AER CONDITIONAT CU CAPACITATEA DE RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE CUPRINSĂ ÎNTRE 9000 – 24000 BTU/H

4.1.1.1 OPERAȚIUNI DE ÎNTRETINERE

Curățare și igienizare filtre/vaporizator de pozitie
Verificarea etanșietății traseului frigorific
Verificarea presiunilor de lucru
Verificarea părți electronice a aparatelor
Măsurători electrice
Verificarea funcționalității rece, cald, ventilație
Curățarea unității exterioare

5.1.2 SISTEM DE CLIMATIZARE TIP CANALIZABIL FORMAT DIN 5 APARATE

4.1.2.1 OPERAȚIUNI DE ÎNTRETINERE

Curățare și igienizare filtre
Verificarea etanșietății traseului frigorific
Verificarea presiunilor de lucru
Verificarea părții electronice a aparatelor
Măsurători electrice
Verificarea funcționalității rece, cald, ventilație
Curățarea unității exterioare
Curățarea (degresarea) vaporizatorului la poziție

5.1.3 SISTEM DE CLIMATIZARE TIP CANALIZABIL FORMAT DIN 11 UNITĂȚI INTERIOARE CU 1 CHILLER

5.1.3.1 OPERAȚIUNI DE ÎNTRETINERE

Curățare și igienizare filtre
Verificarea etanșietății traseului frigorific
Verificarea presiunilor de lucru
Verificarea părții electronice a aparatelor
Măsurători electrice
Verificarea funcționalității rece, cald, ventilație
Curățarea (degresarea) vaporizatorului la poziție
Curățarea (degresarea) verificării specifice unităților exterioare tip Chiller (presiuni agent frigorific, circuit apa, etc.)

5.1.3.2 TRECERE DIN REGIMUL DE FUNCȚIONARE DE CLIMATIZARE ȘI ÎNCĂLZIRE DIN VARA/IARNA – IARNA/VARA

Curățare și igienizare filtre apa
Izolarea trasee circuit apa tur/retur, conform schemei termodinamice
Golire/incarcare cu agent termic (apa/glicol), instalație exterioară/interioară
Verificarea etanșeității agent frigorific, agent termic
Măsurători electrice
Curățarea (degresarea), verificări specifice unităților exterioare tip Chiller
Comutarea centralelor electrice și trecerea de pe funcțiile rece/cald, cald/rece
Efectuarea probelor de funcționare a unităților interioare, inclusiv service

5.2 Service pentru operațiuni accidentale.

Se va asigura service-ul la comanda beneficiarului, în funcție de necesități, pentru cele 80 aparate de aer condiționat.

Service-ul consta în schimbarea unor piese care se defectează, după cum urmează:

- Compresor
- Placă electronică
- Contactor
- Releu pornire
- Condensatori
- Bobină acționare valvă 4 căi
- Ventilator corp interior
- Ventilator corp exterior
- Radiator corp interior
- Radiator corp exterior
- Traseu
- Valvă 4 căi
- Ulei compresor
- Freon (agent frigorific)
- Filtru unități interioare
- Montat aparat aer condiționat
- Demontat aparat aer condiționat

6. MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTEI

Oferta financiară va fi elaborată după cum urmează :

6.1 Service pentru operațiuni curente :

T1

Nr. Crt.	Operațiuni de întreținere aparate de aer condiționat cu capacitatea de răcire/incalzire cuprinsă între 9000-24000 BTU	Cantitate	Manopera pentru întreținere (lei fără TVA) pentru un aparat
1.	Curățare și igienizare filtre/vaporizator de pozitie	1	
2.	Verificarea etanșeității traseului frigorific (înlocuire furtune drenaj)	1	
3.	Verificarea presiunilor de lucru	1	
4.	Verificarea părți electronice a aparatelor	1	
5.	Măsurători electrice	1	

6.	Verificarea funcționalității rece, cald, ventilație (temperatura în grilă)	1	
7.	Curățarea unității exterioare	1	
TOTAL lei fără TVA 1 aparat			
TOTAL lei fără TVA 80 aparate pentru 1 trimestru			
TOTAL LEI FĂRĂ TVA 80 APARATE PENTRU 4 TRIMESTRE			

T2

Nr. Crt..	SISTEM DE CLIMATIZARE TIP CANALIZABIL FORMAT DIN 5 UNITĂȚI INTERIOARE CU 1 CHILLER	Cantitate	Manopera pentru întreținere (lei fără TVA) pentru un aparat
1.	Curățare și igienizare filtre	1	
2.	Verificarea etanșietății traseului frigorific	1	
3.	Verificarea presiunilor de lucru	1	
4.	Verificarea părții electronice a aparatelor	1	
5.	Măsurători electrice	1	
6.	Verificarea funcționalității rece, cald, ventilație	1	
7.	Curățarea unității exterioare	1	
8.	Curățarea (degresarea) vaporizatorului la poziție	1	
TOTAL lei fără TVA 1 aparat			
TOTAL lei fără TVA 5 aparate pentru 1 trimestru			
TOTAL LEI FĂRĂ TVA 5 APARATE PENTRU 4 TRIMESTRE			

T3

Nr. Crt..	SISTEM DE CLIMATIZARE TIP CANALIZABIL FORMAT DIN 11 APARATELE - OPERAȚIUNI DE INTRETINERE	Cantitate	Manopera pentru întreținere (lei fără TVA) pentru un aparat
1.	Curățare și igienizare filtre	1	
2.	Verificarea etanșietății traseului frigorific	1	
3.	Verificarea presiunilor de lucru	1	
4.	Verificarea părții electronice a aparatelor	1	

5.	Măsurători electrice	1	
6.	Verificarea funcționalității rece, cald, ventilație	1	
7.	Curățarea (degresarea) vaporizatorului la poziție	1	
8.	Curățarea (degresarea) verificării specifice unităților exterioare tip Chiller (presiuni agent frigorific, circuit apa, etc.)	1	
Total lei fără TVA pentru 1 intervenție			
Total lei fără TVA pentru 4 intervenții			

T4

NR. CRT.	Trecere Din Regimul De Funcționare De Climatizare Și Încălzire Din Vara/Iarna – Iarna/Vara	Cantitate	Manopera pentru întreținere (lei fără TVA) pentru un aparat
1.	Curățare și igienizare filtre apa		
2.	Izolare trasee circuit apa tur/retur, conform schemei termodinamice		
3.	Golire/încărcare cu agent termic (apa/glicol), instalație exterioară/interioară		
4.	Verificarea etanșeității agent frigorific, agent termic		
5.	Măsurători electrice		
6.	Curățarea (degresarea), verificări specifice unităților exterioare tip Chiller		
7.	Comutarea centralelor electrice și trecerea de pe funcțiile rece/cald, cald/rece		
8.	Efectuarea probelor de funcționare a unităților interioare, inclusiv service		
Total lei fără TVA pentru 1 intervenție			
Total lei fără TVA pentru 3 intervenții			

6.2. Piese de schimb și manopera aferentă.

Prestatorul va asigura garanție de minimum 2 ani pentru piesele înlocuite.

Pentru defectarea pieselor înlocuite în perioada de garanție, prestatorul are obligația să le înlocuiască fără plată suplimentară.

Prețurile vor include toate cheltuielile prestatorului ocazionate de asigurare a serviciului. Oferta va respecta în totalitate cerințele din prezentul caiet de sarcini.

T5

Nr. Crt.	Piesa de schimb	Cantitate (MAXIMA)	Preț unitar lei fără TVA piesa de schimb	Preț unitar lei fără TVA manopera	Preț unitar lei fără TVA piesa+ manopera	Valoare totală lei fără TVA
1.	Compresor	6				
3.	Placa electronica	11				
4.	Contactator	3				
5.	Releu pornire	4				
6.	Condensatori	4				
7.	Bobina acționare valva 4 cai	3				
8.	Ventilator corp interior	3				
9.	Ventilator corp exterior	6				
10.	Radiator corp interior	3				
11.	Radiator corp exterior	3				
12.	Traseu	6				
13.	Valva 4 cai	3				
14.	Ulei compresor I	10				
15.	Freon (agent frigorific) kg	21				
16.	Demontat aparat aer condiționat in cazul schimbării locației	15				
17	Montat aparat aer condiționat in cazul schimbării locației	15				
18	Filtru unități interioare	10				
Total lei fără TVA						

Total – T1 + T2 + T3 + T4 +T5 = TOTAL GENERAL

7. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

După încheierea operațiunilor curente de service se va încheia câte un proces verbal de constatare pe fiecare aparat de aer condiționat în care se va evidenția eventualele defecțiuni și piesele de schimb necesare pentru remedierea lor.

Prestatorul are obligația ca în termen de 24 ore de la sesizarea telefonică a beneficiarului să remedieze defecțiunile semnalate.

Prestatorul răspunde de eventualele nerespectări ale angajaților săi privind obligațiile contractuale.

Prestatorul va răspunde material pentru eventualele pagube pe care la produce beneficiarului din vina sa exclusivă.

Va asigura toate piesele de schimb subansamblele și/sau accesoriile necesare reviziilor/reparațiilor. Acestea vor fi originale și noi.

8. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul are obligația să numească personal care să urmărească îndeplinirea contractului și să verifice documentația care însoțește facturile.

Are obligația să achite în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la depunerea înregistrarea și acceptarea facturii contravaloarea acesteia în limita fondurilor alocate.

9. TERMENE DE REALIZARE A PRESTAȚIEI

Service-ul pentru operațiuni accidentale va fi realizat în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la comunicarea comenzii de către beneficiar, iar service-ul pentru operațiuni curente va fi realizat în fiecare trimestru.

10. RECEPȚIA ȘI VERIFICAREA SERVICIULUI

După realizarea service-ului și/sau înlocuirea pieselor defecte se va efectua de către prestator proba de funcționare în prezența beneficiarului.

În urma recepției se va încheia un proces verbal de recepție semnat de ambele părți.

11. MODALITATE DE PLATA

Plata facturilor se va face din contul nostru de cheltuieli, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în termen de 15 zile lucrătoare de la admiterea la plată a facturii.

Prestatorul va emite factura după punerea în funcțiune a aparatelor de aer condiționat și semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție, de către ambele părți.

Factura va fi însoțită de situația de plată privind cheltuielile efectuate cu realizarea prestației, în conformitate cu prețurile unitare din ofertă, la care se va adăuga TVA.

12. MASURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Prestatorul va respecta toate reglementările legale în vigoare care conțin prevederi referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, specifice activităților în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului contractului, precum și de protejare a personalului propriu și al achizitorului.

Prestatorul poate obține informații privind reglementările obligatorii care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului de la Inspectoratul teritorial de munca, Inspecția pentru prevenirea incendiilor, respectiv Agenția pentru protecția mediului.

Director Executiv,

Eugen Căruntu

Director Executiv Adjunct,

Cristina Dragomir

Șef Serviciu,

Alexandru Țăranu

Inspector,

Kenan Memiş