



ROMANIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA  
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  
NR.192991/28.09.2021



Către,  
Operatorii economici  
interesați de

anunțul nr.76 publicat în data de 23.09.2021 pe site-ul [www.primaria-constantina.ro](http://www.primaria-constantina.ro) privind achiziția directă având ca obiect : Serviciul de service pentru aparatele de aer condiționat din sediile administrate de Primăria municipiului Constanța.

Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator economic privind achiziția directă mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

**1. Întrebare:** Compresor: specificați capacitățile de încălzire/răcire în care să se încadreze.

**Răspuns :** Aparatele de aer condiționat au capacitatea de răcire/încălzire cuprinsă între 9000 – 24000 BTU/h, la punctele T1, T2, T3, T5.

**2.Întrebare:** Placa electronică: specificați partea de montare la exterior sau interior și mai precis modelul aparatelor.

**Răspuns:** Piese propuse pentru a fi înlocuite în cazul defectelor majore fac referire la toate tipurile de aparate existente și specificate în caietul de sarcini la punctele T1, T2, T3, T5.

**3. Întrebare:** Radiator corp interior: specificați modelul aparatelor

**Răspuns:** Piese propuse pentru a fi înlocuite în cazul defectelor majore fac referire la toate tipurile de aparate existente și specificate în caietul de sarcini la punctele T1, T2, T3, T5.

**4. Întrebare:** Radiator corp exterior: specificați modelul aparatelor

**Răspuns:** Piese propuse pentru a fi înlocuite în cazul defectelor majore fac referire la toate tipurile de aparate existente și specificate în caietul de sarcini la punctele T1, T2, T3, T5.

**5. Întrebare:** Freon: specificați tipul de freon

**Răspuns:** R22 , R407C, R410 A, R32

**Director executiv adjunct,**

**Andreea DRĂGAN**

**Responsabil achiziție,**

**Mihaela Nicoleta POPA ALEXANDRU**