



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANTA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECȚIA LOGISTICĂ
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
Nr. 235539/24.11.2021

**CĂTRE,
OPERATORII ECONOMICI
INTERESAȚI DE**

Achizitia directa - „Achiziția lucrărilor - vopsit stâlpi de iluminat public din beton, din municipiul Constanța ”

Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator economic cu privire la achizitia directa „Achiziția lucrărilor - vopsit stâlpi de iluminat public din beton, din municipiul Constanța ” vă comunicăm următoarele:

Conținutul solicitării de clarificări este următorul:

Clarificare 1:

- având în vedere că pe stâlpii de iluminat public din beton se află montate elemente de semnalizare rutieră, coliere susținere cabluri și alte elemente care trebuie demontate înaintea vopsirii și remontate apoi, vă rugăm să ne precizați dacă aceste operațiuni au fost luate în considerare din punct de vedere financiar și al timpului de Execuție.

Răspuns:

Ca răspuns la clarificarea dumneavoastră, vă detaliem următoarele:

- demontarea/montarea semnelor de circulație rutieră intră în atribuțiile Primăriei municipiului Constanța.

Clarificare 2:

- vă rugăm să precizați suprafața în mp ce urmează a fi vopsită.

Răspuns:

Ca răspuns la clarificarea dumneavoastră vă detaliem următoarele:

- în data de 19.11.2021, a fost postat în SEAP, un răspuns la o clarificare similară cu a dumneavoastră, respectiv, înălțimea unui stâlp de iluminat este de H = 10,00 ML, suprafața vopsită a unui stâlp de iluminat, de la bază spre vârf va fi H = 4,00 ML.

Precizăm că suprafața totală de vopsire pentru un stâlp de iluminat public de beton este de 3,14 MP.

Clarificare 3:

- vopseaua ciment – perclorvinil nu poate fi aplicată în condiții de ploaie sau umezeală excesivă conform specificațiilor producătorilor. Urmare a celor solicitate mai sus vă rugăm să modificați termenul de execuție precizat în caietul de sarcini luând în considerare timpul nefavorabil și sărbătorile legale.

Răspuns:

Ca răspuns la clarificarea dumneavoastră vă detaliem următoarele:

- conform cap. 9, pct 9.2, din caietul de sarcini, termenul de execuție a lucrărilor de vopsit stâlpi de iluminat public din beton, din municipiul Constanța, este de 30 de zile

de la data prevăzută în Ordinul de începere. Menționăm că la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor se va ține cont de condițiile meteo și de sărbătorile legale.

Director Executiv Adjunct ,
Andreea Drăgan

Șef serviciu,
Nilghiun Manea

Responsabil Achiziție
Alina Jercea