



Nr. R31872/06.05.2021

RĂSPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI,

Achiziția de Servicii de mentenanță a sistemelor de detecție,
semnalizare și alarmare în caz de incendiu

Întrebare:

Privind Anunt Publicitate [ADV1211470] vă rog sa ne spuneți dacă în afară de Centrala Polon 4900 1buc din locația - Căminul pentru persoane vârstnice, Str. Unirii, nr. 104, Constanța - mai exista și alte elemente componente ale sistemului (detectoare, butoane, sirene).

Răspuns:

Caietul de sarcini, face referire la caracteristicile Centralei Polon 4900 pentru locația Căminul pentru persoane vârstnice.

În cazul Căminului pentru persoane vârstnice, la Caietul de sarcini, se vor lua în completare următoarele echipamente ale centralei:

Denumire echipament	U.M.	CANT.	LOCAȚIE
Centrală analog adresabilă de avertizare la incendiu Polon P4900	buc	1	Sediul Căminului pentru persoane vârstnice, Strada Unirii nr. 104, Constanța
Acumulator 2,5 Ah/12V	buc	2	
Detector optic de fum Polon DOR-4046	buc	250	
Soclu standard pentru conectarea detectoarelor adresabile	buc	250	
Buton de incendiu analog adresabil, Polon ROP-400M	buc	75	
Dispozitiv de avertizare vizual sonor pentru centrale analog adresabile Polon SAL-4001	buc	30	
Sirena de exterior cu Back-up AMC SR 135 FIRE	buc	1	

Serviciul Tehnic - Economic
Șef Serviciu,
Lazăr Cătălin

Întocmit
Insp. Georgiana Florea